

Филиал  
Государственного  
унитарного предприятия  
Ставропольского края  
**«Ставрополькрайводоканал» -  
«Центральный»**  
Производственно-техническое  
подразделение  
**Красногвардейское**

Ярмарочная ул., д. 11,  
с. Красногвардейское,  
Ставропольский край, 356030  
Тел./факс (86541) 2-67-20  
E-mail: [krasnog@skvk.ru](mailto:krasnog@skvk.ru)  
ОГРН 1022601934630,  
ИНН/КПП 2635040105/260743001  
" 04 " 10. 2019 г. №40-06-306

Главе Родыковского сельсовета  
Бузюк С.Н.

Результаты санитарно-химического и бактериологического контроля воды  
водопроводной, подаваемой населению с.Родыки, согласно производственного контроля  
за сентябрь месяц 2019 года

Место отбора проб	Кол-во проб на бак.анализ	Не соответствует СанПиН по бак. анализу	Кол-во проб на КХА	Не соответствует СанПиН по хим. анализу
НРР 2 x 250м <sup>3</sup>	60	-	60	-
Разводящая сеть	2	-	2	-

Отбор проб на химические и бактериологические исследования проводится в соответствии с требованиями ГОСТ 31862-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб»

Исследования проб питьевой воды проводятся в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

Технический директор

А.П. Свистун

Исп. начальник  
химлаборатории

М.А. Бессонова